

پیگیری آئین نامه بهداشت محیط

ردیف	مطابقت با مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس					تاریخ و نتیجه بازدید
	مواد	متن مواد آئین نامه				
۱	ماده ۱	مکان احداث در فاصله و موقعیت مناسبی باشد (در مسیر و مجاورت منابع آلاینده محیطی مثل کارخانجات شیمیایی و یادر جوار گورستان، خطوط راه آهن و... نباشد.				
۲	تبصره ۱	مدرسه با مکان های دارای منابع آلاینده محیطی حداقل ۵۰۰ متر فاصله دارد.				
۳	ماده ۲	مساحت زمین مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان است. (حداقل ۸-۶ متر مربع برای هر دانش آموز)				
تبصره ۲	۴	بوفه بهداشتی مطابق با آئین نامه ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد.				
	۵	کلیه افرادی که به نحوی در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید دارای گواهینامه دوره ویژه بهداشت عمومی باشند.				
	۶	متصدیان بوفه دارای کارت معاینه پزشکی معتبر باشند.				
	۷	کلیه افراد موظفند بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را کاملاً رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسی و مربیان بهداشت داده می شود، عمل نمایند.				
	۸	کلیه افرادی که به نحوی در تهیه و فروش و توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند باید ملبس به لباس کار به رنگ روشن باشند.				
	۹	استعمال دخانیات توسط افراد فوق الذکر در حین کار ممنوع است.				
	۱۰	ساختمان یا اتاق بوفه دارای کف، دیوار و سقف از جنس مقاوم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو و به رنگ روشن باشد، پوشش دیوار تا ارتفاع حداقل ۱/۳۰ از سنگ یا کاشی و به رنگ روشن باشد، در و پنجره و قفسه و ویترین و میز کار بوفه از جنس مقاوم، سالم بدون ترک خوردگی و شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد.				
	۱۱	کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال یا سردخانه مناسب مجهز به دماسنج نگه داری شود و از عرضه مواد غذایی بسته بندی شده تاریخ گذشته و مواد غذایی فله ای خودداری گردد.				
	۱۲	استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و کیسه های پلاستیکی بازیافتی و غیر بهداشتی جهت پیچیدن و بسته بندی مواد غذایی ممنوع است.				
	۱۳	کیفیت مواد غذایی عرضه و توزیع شده باید مطابق با استانداردها و دستورالعمل های اعلام شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.				
۱۴	مکان مناسب جهت نگه داری شیر در مدرسه موجود باشد.					
۱۵	آشپزخانه مدرسه شبانه روزی با مفاد ماده ۱۳ مواد خوردنی،... مطابقت دارد.					
۱۶	مدرسه دارای نمازخانه مناسب است. (مناسب از نظر نظافت محیط نمازخانه، نگه داری کفش نمازگزار، پوشش مناسب کف)					
۱۷	ماده ۳	لازم است نقشه ساختمانی مدرسه و سایر فضاهای مرتبط منطبق با معیارهای بهداشتی مراجع ذیربط طراحی شده باشد.				
۱۸	ماده ۴	دیوارهای کلاس باید کاملاً خشک، بدون درز و صاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سنگ استفاده شده و بقیه سطح دیوار به رنگ روشن و قابل شستشو رنگ آمیزی گردیده است.				
۱۹	ماده ۵	کف کلاس ها، راهروها، پله ها باید مقاوم، مسطح، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد.				
۲۰	ماده ۶	سقف کلاس ها صاف، بدون درز و به رنگ روشن باشد.				
۲۱	ماده ۷	تابلو کلاس باید در محلی مناسب نصب و فاصله تابلو از اولین ردیف دانش آموزی نباید از حداقل ۲/۲ متر کم تر باشد.				
۲۲	ماده ۸	فضای کلاس برای هردانش آموز حداقل ۱/۲۵ متر مربع سطح در نظر گرفته شود. حداکثر ابعاد قابل قبول (۸ متر طول و ۷ متر عرض و ۳ متر ارتفاع تا سقف کلاس)				

تاریخ و نتیجه بازدید						مطابقت با مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس		ردیف	
						متن مواد آئین نامه	مواد		
						ضوابط ارگونومیکی (مناسبات فیزیکی بدن) برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بر اساس آیین نامه بهداشت محیط مدارس می باشد.	ماده ۹	۲۳	
						پله های مشرف به پرتگاه در مدرسه نباید لغزنده بوده و باید به نرده مناسب مجهز باشند.	ماده ۱۰	۲۴	
						حداکثر ارتفاع پله در مدرسه ۱۸ سانتی متر، حداقل عرض آن ۳۰ سانتی متر و طول آن حداقل ۱/۳ متر باشد.	ماده ۱۱	۲۵	
						نقشه مدارس استثنایی، طبق ضوابط و استانداردهای موجود برای معلولین بوده و کلاس ها در طبقه همکف در نظر گرفته شود.	ماده ۱۲	۲۶	
						درب و پنجره های مشرف به فضای خارج، برای جلوگیری از ورود حشرات باید به توری سیمی مناسب مجهز باشند.	ماده ۱۳	۲۷	
						پنجره های طبقه های فوقانی دارای حفاظ باشد.		۲۸	
						کلاس دانش آموزان خردسال در طبقات پائین تر ساختمان قرار داشته باشد.	ماده ۱۴	۲۹	
						وجود هر گونه بالکن و تراس مرتبط با کلاس ممنوع است.	ماده ۱۵	۳۰	
						سالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه، مکان های ورزشی و اتاق های عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه به نحوی ایجاد شده باشند که مزاحمتی برای کلاس های درس به وجود نیاورند.	ماده ۱۶	۳۱	
						مساحت هر اتاق خواب در مدارس شبانه روزی حدود ۴۰ متر مربع با ۴ تخت دو طبقه باشد.	ماده ۱۷	۳۲	
						حداکثر افراد در اتاق عمومی آموزشگاه های شبانه روزی ۸ نفر باشد.	تبصره	۳۳	
						کف آزمایشگاه و سطح میزهای آن باید قابل شستشو و نسبت به حرارت، مواد شیمیایی و غیره مقاوم باشد.	ماده ۱۸	۳۴	
						آب مورد مصرف مدرسه با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ مطابقت داشته و مورد تأیید مقامات وزارت بهداشت باشد.	ماده ۱۹	۳۵	
						مدرسه در صورتی که از مخزن آب استفاده می کند، حجم آب مورد استفاده در مخزن جوابگوی تعداد دانش آموزان باشد. (حداقل ۱۵ لیتر در روز برای هر دانش آموز)	۲	تبصره	۳۶
						برای مدرسه شبانه روزی، حجم آب حداقل ۱۰۰ لیتر برای هر نفر در نظر گرفته می شود.			۳۷
						آبخوری دارای شرایط بهداشتی باشد. تعداد آبخوری: کل بهداشتی (آبخوری بهداشتی: منظور قابل شستشو بودن دیوار، کف و اطراف آبخوری بوده و داشتن شیب مناسب در کف، و دفع بهداشتی فاضلاب می باشد)	۳	تبصره	۳۸
						ارتفاع شیر آبخوری ها متناسب با سن دانش آموزان (بین ۷۵-۱۰۰ سانتی متر بالاتر از سطح زمین) باشد.			۳۹
						آبخوری ها خارج از سرویس های بهداشتی (با فاصله حداقل ۱۵ متر) احداث گردیده است.			۴۰
						آبخوری عمومی دانش آموزان با شیرهای مناسب مجهز گردد حداقل برای هر ۴۵ نفر یک شیر آبخوری پیش بینی شود.	۴		۴۱

تاریخ و نتیجه بازدید						مطابقت با مفاد آئین نامه بهداشت محیط مدارس		ردیف	
						متن مواد آئین نامه	مواد		
						تعداد توالت ها در مدرسه به ازاء هر ۴۰ نفر یک چشمه توالت در نظر گرفته شود.	ماده ۲۰	۴۲	
						تعداد دستشویی ها در مدرسه به ازاء هر ۶۰ نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود.		۴۳	
						دستشویی ها دارای شرایط بهداشتی باشد. تعداد دستشویی: کل بهداشتی	تبصره ۱	۴۴	
						توالت دارای شرایط بهداشتی باشد. (توالت بهداشتی: توالتی است که حداقل این شرایط را داشته باشد: ۱- چاه فاضلاب با مخزن داشته باشد و یا به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب متصل باشد. ۲- دارای دیوار و سقف و در باشد. ۳- اتاقت توالت دارای نور و جریان هوا جهت تهویه باشد. ۴- سره سالم، بدون شکستگی و قابل شستشو داشته باشد. ۵- کف توالت به سمت سره دارای شیب و قابل شستشو باشد. ۶- دیوارها تا ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر قابل شستشو باشد. ۷- برای شستشو به آب و وسیله مورد نیاز دسترسی داشته باشد.) تعداد توالت: کل بهداشتی		۴۵	
						ارتفاع دستشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی (۷۵-۶۰ سانتی متر از سطح زمین) باشد.		تبصره ۲	۴۶
						استفاده از صابون مایع که توسط دانش آموزان به سهولت قابل استفاده باشد در دستشویی ها ضروری بوده که بهتر است از مخزن ثابت صابون مایع و لوله کشی روی دستشویی ها انجام شود. (سهولت استفاده دانش آموزان حتماً چک شود)		تبصره ۳	۴۷
						نحوه دفع فاضلاب بایستی بر اساس استانداردهای موجود از نظر بهداشتی طراحی و اجرا شود.		ماده ۲۱	۴۸
						مناطق که سیستم دفع فاضلاب ندارند، دفع به روش بهداشتی انجام گیرد.		تبصره ۱	۴۹
						حجم سپتیک تانک چاه جاذب با توجه به ظرفیت مدرسه تعیین شده است.		تبصره ۲	۵۰